August 8-14, 2016 Chlorine Residuals

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
8/8/2016	1	4810 Neptune St.	3.17
8/8/2016	2	5809 St. Andrews Dr.	3.07
8/8/2016	3	3013 S. Fork Dr.	3.00
8/8/2016	4	14233 Playa del Rey	2.31
8/8/2016	5	4609 Evelyn St.	2.89
8/8/2016	6	1213 10th St.	2.75
8/8/2016	7	617 Carmel Pkwy	2.80
8/8/2016	8	1126 Cornerstone Dr.	3.01
8/8/2016	9	1000 International Dr.	2.99
8/8/2016	10	3146 Saratoga Blvd.	2.90
8/8/2016	11	534 Military Dr.	2.61
8/8/2016	12	2219 Buford Ave.	3.16
8/8/2016	13	1505 6th St.	3.01
8/8/2016	14	922 Rosedale Dr.	2.75
8/8/2016	15	6130 Parkway Dr.	2.94
8/8/2016	16	4205 Wildcat Dr.	3.44
8/8/2016	18	902 Nueces Bay Blvd.	3.16
8/8/2016	19	1301 Horne Rd.	3.19
8/8/2016	20	3901 Cott St.	*0.04
8/8/2016	20	3901 Cott St.	*0.04
8/8/2016	20	3901 Cott St.	3.04
8/8/2016	20	3901 Cott St.	3.09
8/8/2016	21	913 Lum Ave.	2.86
8/8/2016	22	6713 Weber Rd.	2.65
8/8/2016	23	5506 Wooldridge Rd.	3.09
8/8/2016	24	2342 Rodd Field Rd.	2.86
8/8/2016	25	4101 Bascule Dr.	3.20
8/8/2016	26	225 Eastgate Dr.	2.93
8/8/2016	27	2823 S Port Ave.	3.28
8/8/2016	28	1718 Bois d Arc Pl.	3.15
8/8/2016	29	1601 La Joya St.	3.17
8/8/2016	30	3100 Brawner Pkwy	3.17
8/8/2016	31	4306 Cedar St.	2.84
8/8/2016	32	4901 Hakel Dr.	3.01
8/8/2016	33	3913 Ocean Dr.	3.03
8/8/2016	34	4341 Harry St.	3.01
8/8/2016	35	4702 Congressional Dr.	3.00
8/8/2016	36	1338 Sandstone Dr.	2.04
8/8/2016	37	6502 Brockhampton St.	2.84

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
8/8/2016	38	7525 Annemasse St.	2.71
8/8/2016	39	5929 Long Creek Dr.	2.98
8/8/2016	40	9550 Quetzal St.	2.77
8/8/2016	41	1609 Amber St.	2.86
8/8/2016	42	753 Orleans Dr.	2.80
8/8/2016	43	245 Caribbean Dr.	2.56
8/8/2016	44	9602 Wilkins Dr.	3.45
8/8/2016	45	15222 Cruiser St.	2.32
8/8/2016	46	8903 McNorton Rd.	3.47
8/8/2016	47	8121 Barrogate Dr.	3.29
8/8/2016	48	1237 Southern Minerals Rd.	3.44
8/8/2016	49	113 Commerce St.	3.15
8/8/2016	50	5534 IH 37 Access Rd.	3.49
8/8/2016	51	249 Gibson Ln.	3.12
8/8/2016	52	221 Junior Beck Dr.	2.99
8/8/2016	53	9105 Stock Dr.	2.96
8/8/2016	54	510 St. Charles St.	2.63
8/8/2016	55	514 Belden St.	2.85
8/8/2016	56	202 Amistad St.	3.00
8/8/2016	57	1409 Arlington Dr.	2.99
8/8/2016	58	4801 French Dr.	2.97
8/8/2016	59	3633 Capri Dr.	2.99
8/8/2016	60	1346 Calle San Marcos	2.93
8/8/2016	61	234 Saratoga Blvd.	3.05
8/8/2016	62	5809 Hampshire Rd.	3.20
8/8/2016	63	2314 Summers St.	2.82
8/8/2016	64	4013 Hidalgo St.	3.18
8/8/2016	65	726 Westchester Dr.	2.92
8/8/2016	66	635 Southern St.	3.01
8/8/2016	67	509 S. Carancahua St.	2.96
8/8/2016	68	5322 Alejandro St.	2.88
8/8/2016	69	4013 Donaho Dr.	2.74
8/8/2016	70	1633 E. Manor Dr.	2.85
8/8/2016	71	5510 Fox Run Dr.	2.84
8/8/2016	72	7717 Starnberg Lake Dr.	2.57
8/8/2016	73	5649 King Trl.	3.13
8/8/2016	74	7910 Impala Dr.	2.57
8/8/2016	75	2938 Oso Pkwy	2.88
8/8/2016	76	1109 Harbor Lights Dr.	2.96
8/8/2016	77	5018 Cape Ann Dr.	2.71
8/8/2016	78	7602 Timber Crest Dr.	2.59
8/8/2016	79	905 Egyptian Dr.	2.35
8/8/2016	80	7042 Arapahoe St.	2.79
8/8/2016	81	6630 Meadowheights Dr.	3.01
8/8/2016	82	2101 Whispering Oak Dr.	2.56
8/8/2016	83	4101 Summit Dr.	2.05
8/8/2016	84	3640 Flour Bluff Dr.	2.89

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
8/8/2016	85	302 Glenmore St.	2.24
8/8/2016	86	14814 Santa Gertrudis Dr.	3.20
8/8/2016	87	5226 Northwest Trl.	3.12
8/8/2016	88	4214 Western Dr.	3.68
8/8/2016	89	3814 Castle Ridge Dr.	3.54
8/8/2016	90	11722 Haven Dr.	3.45
8/8/2016	91	2713 Wind Rock Dr.	3.70
8/8/2016	92	334 Wildwood Dr.	3.58
8/8/2016	93	11025 Annaville Rd.	3.68
8/8/2016	94	15209 Caravel Dr.	2.26
8/8/2016	95	15837 El Soccorro Loop	1.64
8/8/2016	95	15837 El Soccorro Loop	1.70
8/8/2016	96	14926 Windward Dr.	2.51
8/8/2016	97	13902 Skysail St.	2.48
8/8/2016	98	15806 Almeria Ave.	1.70
8/8/2016	98	15806 Almeria Ave.	1.70
8/8/2016	98	15806 Almeria Ave.	1.72
8/8/2016	99	15806 Almeria Ave.	2.85
8/9/2016	20	3901 Cott St.	3.18
8/9/2016	33	3913 Ocean Dr.	2.85
8/9/2016	45	15222 Cruiser St.	2.43
8/9/2016	59	3633 Capri Dr.	2.89
8/9/2016	69	4013 Donaho Dr.	3.04
8/9/2016	77	5018 Cape Ann Dr.	2.49
8/9/2016	97	13902 Skysail St.	2.61
8/9/2016	97	13902 Skysail St.	2.61
8/10/2016	11	534 Military Dr.	2.59
8/10/2016	16	4205 Wildcat Dr.	2.63
8/10/2016	18	902 Nueces Bay Blvd.	3.08
8/10/2016	24	2342 Rodd Field Rd.	2.83
8/10/2016	38	7525 Annemasse St.	2.73
8/10/2016	40	9550 Quetzal St.	2.52
8/10/2016	45	15222 Cruiser St.	2.51
8/10/2016	51	249 Gibson Ln.	3.25
8/10/2016	54	510 St. Charles St.	2.66
8/10/2016	54	510 St. Charles St.	2.68
8/10/2016	55	514 Belden St.	2.97
8/10/2016	58	4801 French Dr.	2.97
8/10/2016	71	5510 Fox Run Dr.	2.66
8/10/2016	72	7717 Starnberg Lake Dr.	2.62
8/10/2016	76	1109 Harbor Lights Dr.	2.76
8/10/2016	77	5018 Cape Ann Dr.	2.69
8/10/2016	77	5018 Cape Ann Dr.	2.81
8/10/2016	83	4101 Summit Dr.	2.49
8/10/2016	85	302 Glenmore St.	2.82
8/10/2016	93	11025 Annaville Rd.	3.49
8/10/2016	97	13902 Skysail St.	2.69

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
8/11/2016	1	4810 Neptune St.	2.98
8/11/2016	11	534 Military Dr.	2.54
8/11/2016	14	922 Rosedale Dr.	2.58
8/11/2016	16	4205 Wildcat Dr.	3.08
8/11/2016	18	902 Nueces Bay Blvd.	3.15
8/11/2016	24	2342 Rodd Field Rd.	2.49
8/11/2016	36	1338 Sandstone Dr.	2.49
8/11/2016	40	9550 Quetzal St.	2.61
8/11/2016	54	510 St. Charles St.	2.47
8/11/2016	55	514 Belden St.	2.74
8/11/2016	59	3633 Capri Dr.	2.67
8/11/2016	62	5809 Hampshire Rd.	3.32
8/11/2016	71	5510 Fox Run Dr.	2.53
8/11/2016	88	4214 Western Dr.	3.42
8/11/2016	94	15209 Caravel Dr.	2.62
8/11/2016	97	13902 Skysail St.	2.63
8/12/2016	33	3913 Ocean Dr.	2.84
8/12/2016	67	509 S. Carancahua St.	3.10
8/12/2016	68	5322 Alejandro St.	2.98
8/12/2016	76	1109 Harbor Lights Dr.	2.73
8/12/2016	81	6630 Meadowheights Dr.	2.81
8/12/2016	85	302 Glenmore St.	2.38
8/12/2016	90	11722 Haven Dr.	3.32
8/12/2016	95	15837 El Soccorro Loop	2.12
8/13/2016	25	4101 Bascule Dr.	2.91
8/13/2016	38	7525 Annemasse St.	2.62
8/13/2016	93	11025 Annaville Rd.	3.03
8/13/2016	98	15806 Almeria Ave.	2.46
8/14/2016	8	1126 Cornerstone Dr.	2.25
8/14/2016	26	225 Eastgate Dr.	2.67
8/14/2016	86	14814 Santa Gertrudis Dr.	2.47
8/14/2016	97	13902 Skysail St.	2.36

*On 08/08/16, Site 20 (3901 Cott St.), Total Chlorine Residual was measured at 0.04 mg/L. Following measurement with a different instrument two more times, the Total Chlorine Residual was measured at 3.04 mg/L and 3.09 mg/L respectively.